

Informationen über Gasbeschaffheiten

Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für: 01.08.2018 - 01.09.2018
 GB Bezirk: Wissen Gaswerk
 DE70108857537G0000088892010S00V1A

Messwerte *	Symbol	Wert
Brennwert (gemessen)	Hseff	10,323 kWh/m ³
Normdichte (gemessen)	Rhon	0,8262 kg/m ³
Kohlenstoffdioxid	CO2	1,52 mol-%

Gaskomponenten **	Symbol	Wert
Kohlenstoffdioxid	CO2	1,52 mol-%
Stickstoff	N2	9,6966 mol-%
Methan	CH4	84,0901 mol-%
Ethan	C2H6	3,8090 mol-%
Propan	C3H8	0,5811 mol-%
2-Methylpropan	iC4H10	0,1124 mol-%
n-Butan	nC4H10	0,1014 mol-%
2-Methylbutan	i-C5H12	0,0295 mol-%
n-Penthan	n-C5H12	0,0240 mol-%
Hexan+	C6plus	0,0356 mol-%
2,2 Dimethylpropan	neo-C5H12	0,0036 mol-%
Sauerstoff	O2	0,0000 mol-%

Berechnungsgrößen	Symbol	Wert
Heizwert (Volumen) ***	Hin	9,319 kWh/m ³
Spez- CO2 - Emissionsfaktor ***	ECO2	0,056516 t/GJ
Methanzahl	MZ	87 -
Brennwert (molar) ****	Hsm	830,925 kJ/mol
Heizwert (molar) ****	Him	750,117 kJ/mol
Wobbe Index ****	Ws	12,914 kWh/m ³
Wobbe Index ****	Wi	11,658 kWh/m ³
Realgasfaktor ****	Zn	0,9975 -
Molare Masse ****	M	18,4736 kg/kmol

* Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.

** Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur Berechnung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.

*** Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO2-Emissionsfaktors wurde nach dem DVGW Merkblatt G 693 (M) vom Januar 2011 durchgeführt.

**** Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.

Akkreditierte Gasanalysen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind durch Beauftragung unseres Kompetenzcenters Gasqualität erhältlich.