

Informationen über Gasbeschaffenheiten

Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für: 01.05.2019 - 01.06.2019
 GB Bezirk: Wissen Gaswerk
 DE70108857537G0000088892010S00V1A

Messwerte *	Symbol	Wert
Brennwert (gemessen)	Hseff	10,308 kWh/m ³
Normdichte (gemessen)	Rhon	0,8263 kg/m ³
Kohlenstoffdioxid	CO2	1,334 mol-%

Gaskomponenten **	Symbol	Wert
Kohlenstoffdioxid	CO2	1,334 mol-%
Stickstoff	N2	10,091 mol-%
Methan	CH4	84,030 mol-%
Ethan	C2H6	3,526 mol-%
Propan	C3H8	0,653 mol-%
2-Methylpropan	iC4H10	0,117 mol-%
n-Butan	nC4H10	0,122 mol-%
2-Methylbutan	i-C5H12	0,034 mol-%
n-Penthan	n-C5H12	0,029 mol-%
Hexan+	C6plus	0,061 mol-%
2,2 Dimethylpropan	neo-C5H12	0,004 mol-%
Sauerstoff	O2	

Berechnungsgrößen	Symbol	Wert
Heizwert (Volumen) ***	Hin	9,306 kWh/m ³
Spez- CO2 - Emissionsfaktor ***	ECO2	0,056418 t/GJ
Methanzahl	MZ	87 -
Brennwert (molar) ****	Hsm	829,708 kJ/mol
Heizwert (molar) ****	Him	749,040 kJ/mol
Wobbe Index ****	Ws	12,894 kWh/m ³
Wobbe Index ****	Wi	11,638 kWh/m ³
Realgasfaktor ****	Zn	0,9975 -
Molare Masse ****	M	18,4829 kg/kmol

* Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.

** Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur Berechnung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.

*** Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO2-Emissionsfaktors wurde nach dem DVGW Merkblatt G 693 (M) vom Januar 2011 durchgeführt.

**** Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.

Akkreditierte Gasanalysen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind durch Beauftragung unseres Kompetenzcenters Gasqualität erhältlich.