

## Informationen über Gasbeschaffenheiten

Die Zusammensetzung des Naturproduktes 'Erdgas' unterliegt naturgemäß Schwankungen, deren Grenzen im DVGW Arbeitsblatt G 260 festgelegt sind. Die hier angegebenen Monatsdurchschnittsanalysen geben eine mittlere chemische Zusammensetzung sowie brenntechnische und physikalische Kennwerte des bezogenen Erdgases wieder. Die Angaben beziehen sich auf den Normzustand nach DIN EN ISO 13443 mit der Temperatur im Normzustand 0 °C und dem Druck im Normzustand 1,01325 bar, sowie der Verbrennungstemperatur 25 °C nach DIN EN ISO 6976.

Monatsdurchschnittsanalyse für: 01.09.2022 - 01.10.2022  
 GB Bezirk: Wissen Gaswerk  
 DE70108857537G0000088892010S00V1A

Messwerte *	Symbol	Wert
Brennwert (gemessen)	Hseff	11,595 kWh/m <sup>3</sup>
Normdichte (gemessen)	Rhon	0,8014 kg/m <sup>3</sup>
Kohlenstoffdioxid	CO2	1,179 mol-%

Gaskomponenten **	Symbol	Wert
Kohlenstoffdioxid	CO2	1,179 mol-%
Stickstoff	N2	1,402 mol-%
Methan	CH4	90,238 mol-%
Ethan	C2H6	5,335 mol-%
Propan	C3H8	1,276 mol-%
2-Methylpropan	iC4H10	0,189 mol-%
n-Butan	nC4H10	0,231 mol-%
2-Methylbutan	i-C5H12	0,053 mol-%
n-Penthan	n-C5H12	0,042 mol-%
Hexan+	C6plus	0,052 mol-%
2,2 Dimethylpropan	neo-C5H12	0,000 mol-%
Sauerstoff	O2	0,000 mol-%
Wasserstoff	H2	0,002 mol-%
Helium	He	0,000 mol-%

Berechnungsgrößen	Symbol	Wert
Heizwert (Volumen) ***	Hin	10,476 kWh/m <sup>3</sup>
Spez- CO2 - Emissionsfaktor ***	ECO2	0,056594 t/GJ
Methanzahl	MZ	78 -
Brennwert (molar) ****	Hsm	932,876 kJ/mol
Heizwert (molar) ****	Him	842,812 kJ/mol
Wobbe Index ****	Ws	14,732 kWh/m <sup>3</sup>
Wobbe Index ****	Wi	13,305 kWh/m <sup>3</sup>
Realgasfaktor ****	Zn	0,9971 -
Molare Masse ****	M	17,9129 kg/kmol

\* Die Messwerte wurden mit einem geeichten Rekonstruktionssystem ermittelt.

\*\* Die Gaskomponenten sind mit einem Rekonstruktionssystem ermittelt und sind ausschließlich zur Berechnung der K-Zahl nach AGA8 zugelassen.

\*\*\* Die Ermittlung des Heizwertes sowie des spez. CO2-Emissionsfaktors wurde nach dem DVGW Merkblatt G 693 (M) vom Dezember 2018 durchgeführt.

\*\*\*\* Die Ermittlung der übrigen Berechnungsgrößen erfolgte gemäß ISO 6976 / DIN 51857.

Akkreditierte Gasanalysen nach DIN EN ISO / IEC 17025 sind durch Beauftragung unseres Kompetenzzentrums Gasqualität erhältlich.